

AVISO AOS LICITANTES — ESCLARECIMENTO DO ITEM 15

A Comissão de Contratação, em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **SOULMED LTDA e POLYMEDH LTDA**, informa que foi identificada incorreção material na descrição do **Item 15 — Bomba Submersa para Poço Artesiano** do Termo de Referência.

Para fins de apresentação e análise das propostas, os parâmetros corretos são:

- **Vazão de trabalho:** de 6 a 8 m³/h;
- **Altura Manométrica Total (AMT):** de 110 a 140 m.c.a.

A correção ajusta os parâmetros técnicos à necessidade identificada pela unidade técnica e à realidade do mercado, sem alterar a natureza do objeto nem restringir a competitividade do certame.

Permanecem inalteradas as demais disposições, exigências e especificações do edital e de seus anexos.

Fica mantida a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90004/2026 para o dia 29/09/2026, às 10h, horário de Brasília, conforme previsto no edital, sem suspensão em razão do pedido de esclarecimento.